Stargard, dnia 16.08.2019 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie ETAP I"

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 579685-N-2019 z dnia 29 lipca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie nr 1
Czy należy wykonać warstwę kruszywa 31,5-63 mm, grubość 15 cm? Warstwa widoczna na przekrojach (rysunek A_02 i A_03), jednak brak takowej w przedmiarze.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że Wykonawca winien na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego wycenić prace zawarte w przedmiarze robót załączonym do niniejszego postępowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ):

a) zauważone podczas sporządzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, błędy lub pominięcia przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) nie wymagają w każdej sytuacji koniecznie interwencji u Zamawiającego, gdyż finalnie wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pominięte lub niedokładnie przedmiarowane roboty, jeśli w trakcie realizacji zamówienia zostaną one wykonane na zasadach przewidzianych SIWZ;
b) wykonawca ma prawo na etapie sporządzania oferty zgłosić Zamawiającemu zauważone, pominięte roboty, zwłaszcza jeżeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla prawidłowej wyceny – jednak, bez wyraźnej dyspozycji Zamawiającego w formie oficjalnej korekty przedmiaru **nie ma prawa samodzielnie zmieniać wycenianego przedmiaru robót poprzez dopisywanie dodatkowych pozycji kosztorysowych lub zmienianie ilości robót.**

Konieczność wykonania warstwy kruszywa 31,5 – 63 mm o grubości 15 cm zostanie ustalona z inspektorem nadzoru na etapie wykonywania robót.

Pytanie nr 2
Czy należy wykonać nawierzchnię utwardzoną wokół boiska?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół boiska nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3
Czy należy wykonać ogrodzenie boiska?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że wykonanie ogrodzenia boiska nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4
Czy należy wykonać oświetlenie boiska?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że wykonanie oświetlenia nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zgodnie z postanowieniami SIWZ wykonanie robót związanych z otoczeniem boiska do piłki nożnej np. wykonanie odwodnienia, dojść pieszych, oświetlenia, piłkochwytów oraz montaż stojaków rowerowych wchodzić może w zakres zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

Pytanie nr 5
Czy należy wykonać odwodnienie liniowe?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że wykonanie odwodnienia liniowego nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zgodnie z postanowieniami SIWZ wykonanie robót związanych z otoczeniem boiska do piłki nożnej np. wykonanie odwodnienia, dojść pieszych, oświetlenia, piłkochwytów oraz montaż stojaków rowerowych wchodzić może w zakres zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

Pytanie nr 6
Co należy zrobić z zebranym urobkiem?
Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że urobek zgodnie z dokumentacją projektową zostanie zbilansowany w obszarze objętym inwestycją.